

## Morley-IAS Technisch Bulletin

### Firmwarevrijgave versie 1.21 voor DXc

Morley-IAS is verheugd om de laatste firmwareversie 1.21 aan te kondigen voor de DX Connexion centrale. Samen met deze lancering wordt ook een nieuwe configuratie tool ter beschikking gesteld welke toegankelijk is op de Morley-IAS website en op de Software Programmatie Kit (SPK), CD versie 1.12.

DXc 1.12 firmware is beschikbaar in alle nieuwe centrales vanaf mei 2017.

Deze versie omvat de volgende verbeteringen sinds versie 1.19:

- Ondersteuning van nieuwe talen.
- De update voor de taal met behulp van de Configuratie tool . De CD bevat \*.hex bestanden compatibel om de taal aan te kunnen passen.
- Voorziening voor een seriële printer interface.
- De centrale en de configuratie tool zijn up to date met het merklogo Honeywell Morley-IAS.
- Ondersteuning van nieuwe KAC productreferenties.
- Ondersteuning interface brandweerpaneel voor meerdere landen (Enkel compatibel met IFAM producten).
- Ondersteuning voor nevenindicator (781814).
- Configureerbaar level-3 wachtwoord paneel.
- Probleem opgelost als een zone in test staat, enkel de LED's van de eerste 4 geteste elementen worden aangestuurd.

### Upgrade van firmware centrale

De DXc centrales kunnen ter plaatse een upgrade krijgen door middel van het flashen van de firmware. De software is beschikbaar op de CD en op de Morley-IAS website.

# Compatibiliteit

## Compatibiliteit met firmwareversie 1.21

VERSIE CENTRALE			VERSIE CONFIGURATIE TOOL	
DXC CONFIGURATIE TOOL	Vanaf	Tot	Vanaf	Tot
3.12	1.19	1.21	3.08	3.12
3.09	1.02	1.19	2.02	3.09
3.08	1.02	1.17	2.02	3.08
3.07	1.02	1.14	2.02	3.07
3.06	1.11	1.11	3.06	3.06
3.05	1.02	1.10	2.02	3.05

  

VERSIE CENTRALE			VERSIE CONFIGURATIE TOOL	
ELE	Vanaf	Tot	Vanaf	Tot
1.09	1.19	1.21	1.06	1.09
1.07	1.02	1.19	1.02	1.07
1.06	1.02	1.17	1.02	1.06

  

VERSIE CONFIGURATIE TOOL		
LBC	Vanaf	Tot
3.12	3.08	3.12
3.11	3.05	3.09
3.10	3.05	3.08

Merk op dat deze nieuwe eigenschappen niet beschikbaar zijn in de vorige configuratietool. Om die reden is het raadzaam om steeds met de laatste versie te werken.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen of ondersteuning nodig heeft.

### Voor meer informatie

[www.morley-ias.nl](http://www.morley-ias.nl)

### Honeywell | Security and Fire

Liege Airport  
Business Park, B50  
B-4460 Grâce-Hollogne  
T:+32 (0)4 247 03 00  
F:+32 (0)4 247 02 20  
[hls-benelux@honeywell.com](mailto:hls-benelux@honeywell.com)  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Burgemeester  
Burgerslaan 40  
NL-5245 NH Rosmalen  
T: +31 (0)73 6273 273

Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.

TB 1702\_NL | 05/17  
© 2017 Honeywell International Inc.